



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.000480.02.18

Дата 22. 02. 2018 г.

На основании заявления № 00435

от 15.02.2018

Организация-изготовитель: ООО «БелиНЭКО»

Адрес: 224010, Брестская обл., Брестский р-н, р-н Аэропорта, СЭЗ «Брест» (Беларусь)

Импортёр (поставщик), получатель: ООО "ОГНЕЗА"

Адрес: 127410, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II, комната I (Россия)

Наименование продукции: Огнестойкая монтажная профессиональная полиуретановая пена «ОГНЕЗА» в аэрозольной упаковке

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ ВУ 809000487.005-2014 "Пена полиуретановая монтажная в аэрозольной упаковке", с данными паспорта безопасности

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, ТУ ВУ 809000487.005-2014, договор, протокол испытаний, гарантийное письмо, этикетка, паспорт безопасности, доверенность, регистрационные документы.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой жидкость в ёмкости под давлением, после выхода - пена. В составе: дифенилметандиизоцианат, диметиловый эфир, углеводородный пропеллент (пропан-бутан), пластификаторы, пеностабилизаторы, катализаторы.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №1181/6 от 12.11.2014 г.

№ 073899

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Запах воздушной среды, баллы

1

не более 2

Бутилацетат, мг/м³

менее 0,001

0,1

Водород цианистый, мг/м³

менее 0,001

0,01

Спирт изопропиловый, мг/м³

менее 0,001

0,2

Спирт метиловый, мг/м³

менее 0,001

0,5

Формальдегид, мг/м³

менее 0,001

0,01

Этиленгликоль, мг/м³

менее 0,001

0,3

Контроль воздуха рабочей зоны при производстве и применении осуществлять по: 1,1'-Метиленис(4-изоцианатбензолу), Оксисбисметану, Углеводородам алифатическим предельным C1-10 (в пересчете на C). 1,1'-Метиленис (4-изоцианатбензол) относится к веществам 2 класса опасности (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76 и может вызывать аллергические заболевания.

Возможные риски для здоровья при применении продукции: Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают воздействие на ЦНС, почки и печень; Пары продукции оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания.

Область применения: Для создания огнестойких и дымо- изолирующих соединений между стенами, потолками и полами; для монтажа дверей и окон, фиксации стеновых панелей, черепицы для крыши, изоляции; для заполнения пустот, герметизации проходных отверстий проводки кабелей и трубопроводов

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Огнестойкая монтажная профессиональная полиуретановая пена «ОГНЕЗА» в аэрозольной упаковке соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее заключение выдано взамен экспертного заключения № 77.01.09.П.005428.12.14 от 24.12.2014 г.

Руководитель (заместитель)

Руководитель (заместитель)
органа инспекции

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)

Хизгияев В.И.

Мизгайлов А.В.

Завьялов Н.В.

Скворцова Е. Л.

