



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.01014/20

Серия **RU** № **0294491**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр «ПрофЭкс».
Место нахождения: 119501, Россия, город Москва, улица Веерная, дом 4, корпус 2, этаж II, помещение I, комната 27. Адрес места осуществления деятельности: 117246, Россия, город Москва, Научный проезд, дом 19, этаж 2, комнаты 105, 106. Телефон: +7 (495) 506-78-36, адрес электронной почты: info@profeks.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10AJ58. Дата решения об аккредитации: 23.11.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛИСТ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 636462, Россия, область Томская, Колпашевский район, город Колпашево, улица Обская, дом 67/1, строение 11
Основной государственный регистрационный номер 1027003552564.
Телефон: 73825451721 Адрес электронной почты: metallistcable@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛИСТ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
636462, Россия, область Томская, Колпашевский район, город Колпашево, улица Обская, дом 67/1, строение 11

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, не распространяющие горение при одиночной прокладке, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с одной жилой номинальным сечением от 1,5 до 16 мм², или числом жил от 2 до 5 номинальным сечением от 1,5 до 35 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ, марок: NUM, NUM-J, NUM-O. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3521-020-00214468-2015 "Кабели силовые на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно. Технические условия".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 5105ИЛНВО, 5106ИЛНВО от 26.11.2020 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)
Протокола испытаний № ППБ-697/11-2020 от 30.11.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90)
акта анализа состояния производства от 30.09.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр «ПрофЭкс»
руководства по эксплуатации; паспорта
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п. 5.2. Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Выдан взамен № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.01003/20 дата выдачи 01.12.2020 год.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

10.12.2020

ПО

30.11.2021

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Мамитова Александра Николаевна
(Ф.И.О.)

Цатурян Хачатур Арамович
(Ф.И.О.)