

РЕШЕНИЕ

№ 29.01.25-49 от 29.01.2025

по заявке на проведение сертификации продукции на соответствие требованиям
технического(их) регламента(ов)

В результате рассмотрения заявки № 29.01.25-49 от 29.01.2025:

заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель, поставщик,
продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей)

основной государственный регистрационный номер 1026900516390

регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации
юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с
законодательством государств-членов

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 170025, Россия, Тверская
область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15

адреса юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/место жительства индивидуального предпринимателя и
места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

Номер телефона: +74822777980

Адрес электронной почты: tver@dkc.ru

на проведение сертификации продукции:

Аксессуары для клемм и распределительных блоков:

- торцевой изолятор для клемм, типы: D, D-IPR, D-RPI, D-KRU, D-RUK, D-KRUD, D-RUDK, D-KRUK, D-RUKK, D-KRUKB, D-RUKKB, D-SNR, D-RNS, D-TSR, D-RST, D-TSRTB, D-RSTTB, D-TTURB, D-RUTTB, D-TUR, D-RUT, D-VPR, D-RPV, D-VPRTT, D-RPVT, D-TUR-AL-C;
- торцевой фиксатор (стопор), типы: ZBT, EUB, UBE, RBN-E, E-RBN, ST, ST35-E-AL, E/AL-TS35, ST-E, E-ST, UK-E, E/UK, NBR, RBN, MLK;
- перемычка для клемм, типы: BCF, FCB, BE, EB, BF, FB, BFI, FBI, BS, SB, BSU, USB, IBF, FBI, KTR, RTK, RBFI, FBRI, RBFIN, FBRIN, SBE, EBS, SBF, FBS;
- шина перемычки, типы: LQW, WQL
- защитные крышки, типы: C, G, PAR, RAP, PTA, ATP, PTA-TUR, ATP-RUT, HAR, RAH, MLK, KLM;
- компенсатор ширины, типы: DG, DP, D;
- адаптер для тестового щупа, типы: BSP, PSB, IRAP, RPAI;
- маркировка для клемм, типы: NUPUTUK, ZB, BZ, BFW, MLK;
- адаптеры монтажа DTP1.

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии)
название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

Продукция изготовлена в соответствии с Технической документацией производителя

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации,
технические условия или иной документ) (при наличии)

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС : 3926909709, 7326909807, 7616999008, 8536699008, 8536901000, 8538909908, 8547200009

Наименование объекта сертификации:

Серийный выпуск

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер
изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

Изготовитель Utility Electrical Co., Ltd.

полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Китай, Taishang Industrial Zone, Huanghua, Yueqing, Zhejiang, 325605, ГЛОНАСС: 28.002420°, 120.927643°

адреса юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/место жительства индивидуального предпринимателя и
места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

и представленных заявителем документов:

Копия ОГРН, копия ИНН, техническая документация (паспорт)

перечень документов, представленных заявителем

ОРГАНом ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в проведении сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

По схеме: 1с

2. Причина отказа:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" не распространяется на заявляемую продукцию. Оформление сертификата и декларации соответствия по ТР ТС 004/2011 не требуется, в связи с п.1 ст. 1 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» данное оборудование не относится к низковольтному оборудованию, на которое распространяется действие настоящего технического регламента, т.к его номинальное напряжение менее 50 В переменного тока и менее 75 В постоянного тока.

Эксперт органа по сертификации



подпись

А.В. Петров

инициалы, фамилия