



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-IT.ME77.B.00164/19

Серия RU № 0111894

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Organ po sertifikatsii produktsii Obshchestva s ogranichennoy otvetstvennoyiu «Tsentr po sertifikatsii, standartizatsii i sistem kachestva elektro-mashinostroitel'noy produktsii», Mesto nachozhdeniya (adres yuridicheskogo litsa): 141400, RF, Moskovskaya oblast', g. Himki, ul. Leningradskaya, d. 29, Attestat registratsionnyy № ROCC RU.0001.11ME77, 11.02.2015, Telefon: +74957812587, E-mail: oc.elmash@gmail.com

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "АББ", Место нахождения (адрес юридического лица): 117335, Россия, Город Москва, Проспект Нахимовский, Дом 58, Офис 5А.Р5, Телефон: +74957772220, E-mail: contact.center@ru.abb.com

Изготовитель АBB S.P.A., Место нахождения (адрес юридического лица): Италия, 20124 Milan, Via Vittor Pisani, 16, VAT n. IT11988960156. Производственная площадка: АBB S.P.A., Адрес производства продукции: Италия, Via Enrico Fermi 14 - 03100 Frosinone (FR)

Продукция Выключатели автоматические серии Formula: моделей А1 – заказные коды 1SDA070254R1 – 1SDA070324R1; моделей А2 – заказные коды 1SDA070325R1 – 1SDA070345R1; моделей А3 – заказные коды 1SDA070346R1 – 1SDA070353R1: отключающая способность: А – 10кА, В – 18 кА, С – 25кА (18 кА для 1 полюсной версии А1), N – 36 кА (25 кА для для 1 полюсной версии А1), S – 50 кА; номинальные токи корпуса от 125 А до 630 А; расцепители защиты: TMF, ELT LI, номинальный ток расцепителя защиты: от 16 А до 630 А; полюса: 3р – трёхполюсный, 1р – однополюсный; исполнение: F – стационарное; выводы: F – передние, Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536209008

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 51/01N04E от 17.04.2019, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Электробезопасность", RA.RU.21XY01 от 01.04.2015; акт о результатах анализа состояния производства № AA-96/2019 от 17.04.2019 ОС ООО "Элмаш" (ROCC RU.0001.11ME77); схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия, срок хранения и службы указаны в сопроводительной документации изготовителя. ГОСТ IEC 60947-2-2014, Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели, стандарт в целом

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.04.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 16.04.2024

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Низитин Юрий Николаевич

(Ф.И.О.)

Дружинин Владимир Алексеевич

(Ф.И.О.)

