

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AB24.B.03791

Серия RU № 0348859

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью "Сертификация продукции "СТАНДАРТ-ТЕСТ", Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29, Фактический адрес: 121471, Россия, Москва, Можайское шоссе, дом 29, Телефон: +74957415932, Факс: +74957415932, E-mail: info@standart-test.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AB24, 10.09.2014 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ "РОСАККРЕДИТАЦИЯ"

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Нижегородский кабельный завод «Электрокабель НН», Адрес: РОССИЯ, 607675, Нижегородская область, Кстовский район, село Безводное, Фактический адрес: РОССИЯ, 607675, Нижегородская область, Кстовский район, село Безводное, Телефон: +7(83145)5-76-32, Факс: +7(83145)5-76-32, E-mail: Nkz-nn@nkz-nn.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Нижегородский кабельный завод «Электрокабель НН», Адрес: РОССИЯ, 607675, Нижегородская область, Кстовский район, село Безводное, Фактический адрес: РОССИЯ, 607675, Нижегородская область, Кстовский район, село Безводное

ПРОДУКЦИЯ Провода установочные с изоляцией из ПВХ пластиката, без оболочки марок ПуВ, ПуГВ сечением 0,5-150 мм², на напряжение 450/750 В переменного тока частотой до 400 Гц, или постоянного тока напряжением 1000 В. Серийный выпуск. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16-705.501-2010 "Провода и кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно"

КОД ТИПЭД ТС 854449950

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 96ТС-04/2016, 97ТС-04/2016 от 28.04.2016 года. ИЦ ООО "ЕВРОСТАН", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21AB76 от 07.02.2013 до 28.10.2016. Протоколов №№ ПИПБ0096/04-2016, ПИПБ0097/04-2016 от 04.04.2016 ИЛ ООО "ПожСтандарт", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИИ37 от 23.11.2010 до 22.11.2015. Акта о результатах анализа состояния производства № 3948 от 17.08.2016 органа по сертификации ООО «Сертификация продукции «Стандарт-Тест», регистрационный № РОСС RU.0001.11AB24 до 20.05.2016. 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 29.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркировка единым знаком обращения на рынке. Изображение и размеры в соответствии с Положением о едином знаке обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011г. №711. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-89. Срок хранения (службы) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 29.04.2016

по 28.04.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

[Handwritten signatures]

Козийчук Л.В. (подпись, фамилия)

Блохин В.Г. (подпись, фамилия)