

# 6

## Настройка

**Примечание.** Настройка чувствительности в режиме TEST MODE должна проводиться со снятой лицевой крышкой извещателя.

Подайте питание на извещатель. Выход на рабочий режим будет отмечен включением зеленого и оранжевого индикаторов мерцающим светом на несколько секунд.

Для перевода извещателя в режим TEST MODE замкните соответствующую перемычку на плате (см. рис.). Переход извещателя в режим TEST MODE будет отмечен кратковременным попеременным включением (быстрый темп) зеленого и оранжевого индикаторов.

Для принудительного выхода из режима TEST MODE снимите перемычку. Автоматический выход осуществляется через пять минут с возвратом извещателя к рабочему режиму. Выход из режима TEST MODE отмечается кратковременным попеременным включением (медленный темп) зеленого и оранжевого индикаторов.

В режиме TEST MODE чувствительность извещателя проверяется и настраивается прибором имитации звука разрушения стекла - тестером BG16DF

Разместите тестер непосредственно у контролируемого извещателем стекла, переключите тестер в режим NORMAL, нажмите на кнопку TRIGGER. После подачи тестером контрольного звукового сигнала обратите внимание на реакцию проверяемого извещателя.

### Показания индикации в режиме TEST MODE.

Только Оранжевый = СЛАБАЯ чувствительность  
Только Зеленый = ПОВЫШЕННАЯ чувствит.  
Оранжевый и Зеленый = НОРМАЛЬНАЯ чувствит.

При слабой чувствительности плавно подстраивайте регулятор чувствительности извещателя раз за разом повторяя тест, до того, пока не будет достигнут уровень нормальной чувствительности. В противном случае, рекомендуется сменить место установки извещателя.

Уровень нормальной чувствительности определяет оптимальный баланс чувствительности извещателя и устойчивости к ложному срабатыванию.

Повышенный уровень чувствительности допустимо применять в условиях эксплуатации, исключающих потенциальные источники ложных срабатываний.

# 7

## Окончательная проверка

**Примечание.** Окончательную проверку следует проводить в рабочем режиме извещателя с закрытой лицевой крышкой.

1. Переключите тестер в режим FLEX.
2. Разместите тестер у поверхности стекла, контролируемого проверяемым извещателем.
3. Переведите тестер в режим готовности, нажав на кнопку TRIGGER, и нанесите легкий удар по поверхности стекла.

В ответ тестер подаст контрольный звуковой сигнал, что должно вызвать срабатывание извещателя (включение всех его индикаторов).

Проведите аналогичную проверку всех окон, которые предполагается контролировать.

### Технические данные

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Напряжение питания       | : 9 -16 В постоянного тока   |
| Ток потребления          | : до 30 mA   |
| Радиус зоны охвата       | : 8 м. (360°)  |
| Типы стекла              | : Фигурное, Листовое, Закаленное, Армированное, Слоеное, Глазированное |
| Толщина стекла           | : от 2.4 до 6.4 мм.  |
| Размеры стекол           | : от 0.3 x 0.3 м. до 3 x 3 м.  |
| Выход тревоги            | : НЗ контакт реле  |
| Выход самоохрны          | : НЗ контакт на снятие крышки  |
| Сенсор                   | : Электретный микрофон   |
| Габаритные размеры       | : 90 x 90 x 30 мм.   |
| Корпус                   | : 3 мм. ABS пластик  |
| Цвет                     | : Белый  |
| Вес                      | : 100 г.   |
| Диапазон раб. температур | : -10 ... + 40°C   |

Pyronix Limited  
Pyronix House,  
Braithwell Way  
Hellaby, Rotherham  
South Yorkshire  
S66 8QY England



Tel: +44 (0) 1709 700100  
Fax +44 (0)1709 533429

customer.support@pyronix.com  
website: www.pyronix.com

### Гарантия

На данную продукцию предоставляются стандартные условия гарантии на период до 2-х лет. В целях совершенствования производства и выпускаемой продукции Pyronix оставляет за собой право изменения отдельных спецификаций и характеристик без предварительного уведомления.



## Детектор разбития стекла BG16DF



PYRONIX LIMITED

OCT 2005



EN50131-1  
Security Grade 2  
Environmental Class 2

This product is suitable for use in systems designed to comply with PD6662:2004 at Security Grade 2 and Environmental Class 2.




## ВВЕДЕНИЕ

Детектор BG16DF представляет собой двухканальный акустический охранной извещатель для контроля разбития поверхностей из стекла (окна, перегородки, витрины и т.п.). За счет применения особого алгоритма обработки сигнала с использованием микропроцессора извещатель обеспечивает сбалансированные показатели вероятности и достоверности срабатывания при работе с большинством общераспространённых видов и размеров стекла.

## 1

### Габаритные размеры



### ИНДИКАЦИЯ

- КРАСНЫЙ = Срабатывание извещателя
- ОРАНЖЕВЫЙ = ВЧ Канал (разрушение стекла).
- ЗЕЛЕНЫЙ = НЧ Канал (удар по стеклу).

## 2

### Рекомендации по установке


При потолочной установке рекомендуется размещать извещатель на расстоянии 1 - 3 метра (максимум 8 м.) от поверхности контролируемого стекла.

При настенной установке рекомендуется размещать извещатель на максимально возможной высоте. В случае необходимости контроля одним извещателем нескольких стекол оптимальным считается вариант потолочной установки. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ ИЗВЕЩАТЕЛЬ РЯДОМ С ИСТОЧНИКАМИ ГРОМКОГО ЗВУКА (СИРЕНА, ЗВОНКИ И Т.Д.).


## 3

### Устройство извещателя


Светодиоды: Зеленый, Оранжевый, Красный



### Диаграмма направленности по вертикали



### Диаграмма направленности по горизонтали



### Контроль нескольких стекол



## 4

### Монтаж




Снимите лицевую крышку, извлеките плату из основания извещателя.

Выберите необходимые места в основании извещателя для крепления и заведения проводов (см. рис.), сделайте отверстия. Приложите основание извещателя к месту установки, произведите разметку и подготовку крепежных отверстий на поверхности установки. Заведите в основание соединительные провода. Закрепите основание, используя прилагаемый крепеж. Установите на место плату извещателя и подключите провода к соединительной клемме.

## 5

### Клеммы и перемычки



### Перемычки

**Test Mode:** Перевод извещателя в режим настройки чувствительности

**Normal / Latch:** Выбор режима работы извещателя. **Автоматический** сброс сработавшего состояния (**Normal**) или **принудительный** сброс через отключение питания (**Latch**)