

# НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

454018, г. Челябинск, ул. Кислицина д.100, тел./факс: (351) 796-01-18, 796-01-19

E-mail: teko@teko-com.ru

www.teko-com.ru



## Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

*Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.*

## Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

## Свидетельство о приемке.

Соединитель соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.031-2016 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ МП

## Соединитель к бесконтактным выключателям

**CS S19-3-**

**CS S19-3- -C**

**CS S19-3- -H**

**Паспорт.**

**CS S19-3- .000 ПС**

Сертификат соответствия № **TC RU C-RU.АД06.В.00219** от 02.08.2016 г.

**Технические характеристики.**

Тип контакта выключателя	Переключающий
Рабочее напряжение, Ураб.	≤ 250В AC/DC
Максимальный рабочий ток, Iраб.	4А
Диапазон рабочих температур:	
- CS S19-3-	-40 <sup>0</sup> С...+85 <sup>0</sup> С
- CS S19-3- -С	-50 <sup>0</sup> С...+85 <sup>0</sup> С
- CS S19-3- -Н	-40 <sup>0</sup> С...+105 <sup>0</sup> С
Световая индикация	Нет
Кабель	4x0,25 мм <sup>2</sup>
	L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5x10 <sup>9</sup> Ом


**Содержание драгметаллов, мг:**

Золото	12,023
Серебро	-----
Палладий	-----

**Комплект поставки:**

Соединитель 1 шт.  
 Паспорт (на каждые 20 изделий в транспортной таре) 1 шт.

**Цоколевка соединителя**



**Габаритный чертёж**

