

РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ ПРЕСТИЖ

Паспорт ПБАК.634286.002 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Рукава пожарные напорные комплектные ПРЕСТИЖ ТУ РБ 300376711.018-2004 предназначены для подачи воды и водных растворов пенообразователей на место пожара под избыточным давлением.

При поставке рукава пожарные напорные комплектные ПРЕСТИЖ состоят из рукавов пожарных напорных по ГОСТ Р 51049 и СТБ 11.13.17, головок соединительных типа ГР по ГОСТ Р 53279 и СТБ 11.13.18, стволов пожарных ручных по ГОСТ Р 53331 и СТБ 11.13.14.

Пример записи рукавов комплектных при заказе:

Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 50(51)-1,0-РС-50.01-16П (20м) ТУ РБ 300376711.018-2004 обозначает поставку рукава пожарного напорного комплектного ПРЕСТИЖ, с номинальным (внутренним) диаметром 50 (51) мм, рассчитанного на давление 1,0 МПа, длиной 20 м, с навязанным пластиковым ручным стволом с диаметром срыска 16 мм и головкой рукавной с условным проходом 50 мм из алюминиевого сплава.

Комплектующие рукавов пожарных напорных комплектных ПРЕСТИЖ соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017.

Структура условного обозначения рукавов при заказе:

Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ Х - Х - Х (Х) ТУ РБ Х

Номинальный (внутренний) диаметр рукава комплектного, мм (50(51), 65(66))

Рабочее давление, МПа (1,0; 1,6)

Варианты комплектации рукава комплектного:

-ГР-50А – комплектация двумя головками рукавными с условным проходом 50 мм из алюминиевого сплава;

-РС-50.01-13П – комплектация ручным стволом РС-50.01 из пластика с диаметром срыска 13 мм и головкой рукавной с условным проходом 50 мм из алюминиевого сплава;

-РС-50.01-16П – комплектация ручным стволом РС-50.01 из пластика с диаметром срыска 16 мм и головкой рукавной с условным проходом 50 мм из алюминиевого сплава;

-ГР-65А – комплектация двумя головками рукавными с условным проходом 65 мм из алюминиевого сплава;

-ГР-80А – комплектация двумя головками рукавными с условным проходом 80 мм из алюминиевого сплава;

Длина рукава (20м)

Обозначение настоящих технических условий

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение рукава комплектного	Длина рукава, м	Номинальный (внутренний) диаметр рукава, мм	Диаметр спрыска стволка, мм	Рабочее давление, МПа	Климатическое исполнение	Диапазон температур эксплуатации, °С	Масса, рукава, кг, не более
ПРЕСТИЖ 50(51)-1.0-ГР-50А (20м)	20±0,5	50 ⁺²	-	1,0	У	от -40 до +40	8
ПРЕСТИЖ 50(51)-1.0-ГР-50А-РС-50.01-13П (20м)		50 ⁺²	13				9
ПРЕСТИЖ 50(51)-1.0-ГР-50А-РС-50.01-16П (20м)		50 ⁺²	16				10
ПРЕСТИЖ 65(66)-1.0-ГР-65А (20м)		65 ⁺²	-	1,6	УХЛ	от -60 до +40	9
ПРЕСТИЖ 50(51)-1.6-ГР-50А (20м)		50 ⁺²	-				9
ПРЕСТИЖ 65(66)-1.6-ГР-65А (20м)		65 ⁺²					10
ПРЕСТИЖ 80(77)-1.6-ГР-80А (20м)		80 ⁺²					12

Примечание: По согласованию с заказчиком допускается поставка рукавов длиной от 10 до 19 м

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки рукавов комплектных входят:

- Рукав комплектный - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Рукава комплектные могут транспортироваться крытым транспортом любого вида.

5. ХРАНЕНИЕ

Рукава должны храниться в складских помещениях с естественной вентиляцией, при температуре не ниже 0 °С и относительной влажностью воздуха 60±15% на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов, защищаться от прямого воздействия солнечных лучей.

При длительном хранении рукава в скатках укладываются на деревянных или окрашенных металлических стеллажах без соприкосновения со строительными конструкциями. Два раза в год скатки рукавов необходимо переворачивать, меняя места соприкосновения их со стеллажами.

Не допускается хранение и транспортирование рукавов с веществами, разрушающими их.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Рукав пожарный напорный комплектный :

- ПРЕСТИЖ 50(51)-1.0-ГР-50А (20м)
- ПРЕСТИЖ 50(51)-1.0-ГР-50А-РС-50.01-13П (20м)
- ПРЕСТИЖ 50(51)-1.0-ГР-50А-РС-50.01-16П (20м)
- ПРЕСТИЖ 65(66)-1.0-ГР-65А (20м)
- ПРЕСТИЖ 50(51)-1.6-ГР-50А (20м)
- ПРЕСТИЖ 65(66)-1.6-ГР-65А (20м)
- ПРЕСТИЖ 80(77)-1.6-ГР-80А (20м)

соответствует требованиям ТУ РБ 300376711.018-2004, отмечен штампом о приемке и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп о приемке _____

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Рукава пожарные комплектные ПРЕСТИЖ не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы использованные рукава пожарные комплектные ПРЕСТИЖ утилизируют как бытовой отход.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие рукавов комплектных требованиям ТУ РБ 300376711.018-2004 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения рукавов комплектных должен составлять 24 месяца с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 12 месяцев со дня ввода.